

参 考 数 量 書

番 号

令和 6 年度 () 第 A-10 号

工 事 名

桔梗が丘東小学校普通教室空調設備ほか整備工事

場 所

名張市 桔梗が丘7番町 地内

注 意

- ・本数量書は参考であり、工事の積算については設計図によりおこなって下さい。
- ・本参考数量書は契約書に添付しないで下さい。

参 考 数 量 書

名 張 市

工事費内訳

1

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
桔梗が丘東小学校 普通教室空調設備ほか整備工事				
建築工事	1	式		
電気設備工事	1	式		
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

工事種別内訳

2

[illegible]

電気設備工事 科目別内訳

4

校舍

[illegible]

機械設備工事 科目別内訳

5

校舎

[illegible]

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

7

校舎 電灯設備工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
脚立足場	仮設材運搬共 LANケーブル用含む	45	電改 m			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	52	電改 m			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	9.8	電改 m			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内 空調機渡り配線	9	電改 m			
リモコン配線	AE1.25 mm- 2C ビット・天井	12.5	電改 m			
リモコン配線	AE1.25 mm- 2C 管内	1.8	電改 m			
1種金属線ひ(MM1)	A型(25.4mm)	11.6	電改 m			
空調機結線		1	電改 台			
分電盤改造	MCB2P20A含む	1	電改 式			
壁コブ抜き	径30	1	電改 か所			
計						

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

9

校舎 空気調和設備工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
高所作業車	8-10m バケット型	2	機改 日			
脚立足場	仮設材運搬共	9	機改 m ²			
養生		9	機改 m ²			
整理清掃 後片付け		9	機改 m ²			
空調室内機	CS-P80T7B	1	機改 台			
空調室外機	CU-P80H7SB	1	機改 台			
ワイヤードリモコン	CZ-10RT5	1	機改 台			
室外機基礎	コンクリート製既製品	1	機改 組			
空調機 据付	屋内機 天井吊り 吊りボルト含む 7.1kW以下 リモコン設置共	1	機改 台			
空調機 据付	屋外機 転倒防止金具共	1	機改 台			
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) ガス管 厚10mm以上	7	機改 m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上	7	機改 m			
保温化粧ケース (樹脂製)	スリムタイプ程度	5	機改 m			
保温付きVP20	屋内一般 20A	1	機改 m			
カラーVP20	屋外架空・暗渠 20A	9	機改 m			

[illegible]