

簡易トイレ式購入仕様書

1 総則

- (1) この仕様書は、名張市（以下「発注者」という。）が、災害時における安全で安心な避難所の運営を目的として購入する簡易トイレについて、必要な事項を定めるものである。
- (2) 検収後においても、納入した製品に不良や欠損を認めた場合には、受注者の責任において交換を行うこと。
- (3) 保証期間は、メーカー固有に定める期間とすること。
ただし、製品の設計上又は構造上の欠陥、材質の不良などが判明した場合や、それらに起因して故障や損害が生じた場合には、保証期間の経過後であっても、受注者の責任において無償で修理又は交換等の必要な措置を速やかに講じること。
- (4) 本仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた場合については、受注者独自の判断は避け、発注者に指示を受けること。

2 履行期限

令和8年3月31日 ※製品の準備が整い次第、速やかに納入すること。

3 納入場所

危機管理室備蓄倉庫（名張市消防本部敷地内）
名張市鴻之台1番町2番地

4 数量

10式（各構成品1台または1箱をもって1式とする）

【1式の内訳】

項目名	数量	備考
簡易トイレ本体	1台	指定製品（下記5-(1)参照）
簡易トイレ用オプション品	1台	指定製品（下記5-(1)参照）
簡易トイレ用消耗品	1箱	指定製品（下記5-(1)参照）
ポータブル電源	1台	規格要件を満たすこと（下記5-(2)-ア参照）
コードリール	1台	規格要件を満たすこと（下記5-(2)-イ参照）

5 仕様

- (1) 簡易トイレ本体及びオプション品等

- ア 自動熱圧着により排泄物を1回ごとに密封ができること。
- イ 衛生上トイレの蓋が付いていること。
- ウ 圧着時間が60秒以内であること。
- エ 介助ができるようアーム部分が可動式であること。
- オ 上記ア～エの条件を満たす必要があることから、簡易トイレ本体、オプション品等は以下のとおり納入すること。

【指定製品】

メーカー	品 名
株式会社ハマ電子	トイパックⅡNeo 本体
株式会社ハマ電子	ペーパーホルダー付アシストフレーム
株式会社ハマ電子	トイパックⅡNeo 専用消耗品セット (フィルム 50 回分×12 巻、凝固剤 600 回分)

(2) その他関連商品

ア ポータブル電源

以下の要件をすべて満たすこと。

- (ア) リン酸鉄系リチウムイオン電池を使用
- (イ) 定格電力：AC出力800W以上
- (ウ) 重量：9.0kg以下
- (エ) 満充電時間：通常充電で105分以下
- (オ) 一般社団法人防災安全協会の「防災製品等推奨品認証」を受けた製品

※参考品番 ・株式会社 Jackery Japan JE-600C (ポータブル電源 600 Plus)

・EcoFlow Technology Japan 株式会社 RIVER 2 Pro

イ コードリール

以下の要件をすべて満たすこと。

- (ア) 屋内用又は屋外用
- (イ) 電線長：20m以上
- (ウ) 素材：VCT等柔軟で耐久性のあるもの
- (エ) 製品定格：125V 5A以上
- (オ) コンセント形状：2P×4口以上
- (カ) 温度センサー機能付き
- (キ) 質量：5.0kg以下

※参考品番 ・株式会社ハタヤリミテッド S-20S

ウ 同等品の取扱い

上記（２）ア・イに記載する規格や品質、性能等が参考品番と同等以上であるものは可とし、入札参加申請書の提出前に別紙「納入予定品届出書」を危機管理室へ持参又はFAX（0595-64-0089）し、仕様書の条件を満たすものとして承認を得ること。なお、承認を受けた届出書の写しを入札参加申請書に添付すること。

6 その他

- （１）取扱説明書など、製品の標準付属品については付属させること。
- （２）納入日時、納品場所については、発注者と事前に調整を行い決定すること。
- （３）各納入場所への運搬に係る一切の費用は契約金額に含めること。
- （４）本仕様書に定めのない事項については、発注者と協議の上、指示を得ること。
- （５）料金の支払いは、検収後、受注者から請求のあった日より３０日以内に発注者が支払うものとする。