

番 号	令和 5 年度(消防)第 48 号	仕様書			
工事・物件名	ダイレクトバルブ購入				
場 所	名張市 鴻之台1番町 地内				
設計額	一金 円(税抜 円)	調 査	令和 5 年	7 月	14 日
		設 計	令和 5 年	7 月	25 日
履行期限	契約締結日 から 令和5年10月13日(金)まで		積 算		検 算
概 要			施 行 理 由		
ダイレクトバルブ9個購入					

名 張 市

ダイレクトバルブ購入

符号	名 称	適用	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
1. 本体							
	ダイレクトバルブ	シバウラ製 SRV-200-75V 75mmメスネジ	個	9			
	小 計						
	消費税及び地方消費税		%	10			
	合 計						

令和5年度

ダイレクトバルブ
購入仕様書

名張市

1 概要

この仕様書は、令和5年度に名張市（以下「発注者」という。）が発注するダイレクトバルブについて、必要な事項を定めるものである。

2 総則

- (1) 本体固有にメーカーで定められた保証期間及び構造的欠陥又は材質不良等製造上の欠陥による故障が生じた場合、受注者の責任において無償で修理又は交換等必要な処理を講ずること。
- (2) この仕様書に疑義が生じた場合は、発注者に連絡し指示を受けること。

3 製品仕様等

(1) 品番

株式会社 IHI シバウラ SRV2000-75E

(2) 規格

取付口：75mmメス消防ネジ

受水口：65mmメス町野接手

質量：4.0kg

全長×全幅×全高：235mm×194mm×180mm

(3) 機能

最大流量：1700L/min

許容圧力：2MPa

減圧方式：ダイヤフラムバルブ式

(4) 品質

現場活動に適した機能と強度を付加した性能を有すると共に、耐久性に優れ、傷、斑点、汚れ及びその他外観を損なうような欠点がなく、十分に品質管理を行った材料で、仕上がりが優良な製品であること。

4 数量

ダイレクトバルブ 9個

5 納期等

(1) 納入期限

令和5年10月13日（金）

(2) 納入場所

名張市鴻之台1番町2番地 名張市消防本部 消防総務室

(3) 検収

納入時に発注者の検収を受けること。なお、検収後であっても材質の不良等製造上の不具合が生じた場合は、受注者の責任において修理又は交換等必要な処置

を講ずること。