

仕様書に関する回答書

令和 7 年 4 月 2 4 日

発注室名	地域環境部 環境対策室
------	-------------

発注番号	7－市物 4 6
件 名	名張市斎場空調・換気設備保守点検業務委託

番号	仕様書の ページ箇所	質問内容	回答内容
1	1 P	保守対象機器の導入時期のメーカー保守加入履歴は教えてもらえますか。	機器に関するメーカー保守情報をお教えすることは可能です。業務委託の中でご入用でしたら、必要に合わせて当室までお申し付けください。
2	1 P	パソコンで冷媒量を確認する際の使用ソフトを教えてください。	当該空調機器はパナソニック産機システムズ株式会社の製品です。仕様書では、「冷媒量確認（パソコン使用）」と記載しておりますが、実際にシステムによる確認を行うのは、同社製品のサービス提供事業者となります。受注者よりサービス提供事業者へご依頼いただき、採取された運転データの記録、報告をお願いします。
3			
4			
5			